



## Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

С.Михайловское ул.Гоголя,6, т. 8(38570)22754, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 496/1/219

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Бастанский детский сад №10»  
Михайловского района Алтайского края

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владеющего собственностью, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кудундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Окорокова А.А. № 496 от 3 ноября 2016 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 25.11.16 с 9 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., общей продолжительностью 3 рабочих часа, Государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кудундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Жук Николаем Николаевичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением «Бастанский детский сад №10» Михайловского района Алтайского края по адресу: с.Бастан, ул. Горького 4

совместно с: Заведующей Колбиной Светланой Леонидовной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предпи-сания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. п.31 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	01.02.2017	
2	На объекте защиты не организовано проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал	п.61 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает непрерывное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средство пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств и	01.02.2017	